

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,
ШЕЛЕХОВСКОМ И СЛЮДЯНСКОМ РАЙОНАХ**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах)

665808, г. Ангарск, квартал 95, д. 17, Телефоны: (3955) 56-61-56
E-mail: angarsk@38.rosпотребnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 176

г. Ангарск, кв-л 95, д. 17

« 07 » июля 2023

г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании
Шелеховском и Слюдянском районах, Коротковой Ольгой Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 116», ОГРН: 1033800517860, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2003г.,
ИНН: 3801025073. 665827, Иркутская область, г. Ангарск, 12а микрорайон, дом 28.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- На собственной территории детского учреждения асфальтовое покрытие разрушено, имеются места проседания грунта и асфальта, подходы и дорожки имеют дефекты покрытия (трещины асфальта, выбоины и проседания асфальтового покрытия в местах размещения колодцев, что не соответствует п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Согласно п. 2.2.4 «...Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов...»

- В туалетных комнатах групп № 5, №7, № 10, покрытие стен на ½ по высоте выполнено из материалов, не позволяющих проводить влажную уборку – побелка. Имеют следы протеканий, отслоения окрасочного отслоения. В туалетной комнате группы № 1 имеются повреждения внутренней отделки стен – трещины. В игровых комнатах групп № 7, № 10 на потолке имеются следы протекания, отслоения окрасочного слоя. В спальных комнатах группы № 5, № 7, № 10 покрытие стен выполнено из материалов, не позволяющих проводить влажную уборку – обои. Имеются следы протеканий, вздутия и отхождение обоев. В спальной комнате группы № 3 на стенах также имеются нарушения целостности внутренней отделки – трещины, отслоения окрасочного слоя. В коридоре возле группы № 1 – стена с нарушением целостности – трещины, что не соответствует п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «...Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов

протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

- В группах № 3, № 5, № 11 установлена детская мебель (столы) с нарушением целостности, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что не соответствует **п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Согласно п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «...Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств».

- В группе № 7 на момент осмотра 1 лампа находится в неисправном состоянии, что не соответствует **п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Согласно п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «...Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений».

- Стены прачечной облицованы глазуренной плиткой. Плитка местами отходит. Потолок имеет дефекты штукатурного и красочного слоя, что не соответствует **п.2.5.3 СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «...Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими».

- На пищеблоке частично над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного выделения влаги (производственные ванны в горячем цехе) не оборудована локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует **п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Согласно п. 2.13 «...Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющиеся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам...».

- На пищеблоке используется доска для работы с тестом, разделочные доски с нарушением целостности – трещины, сколы, что не соответствует **п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Согласно п. 2.4.6.2. «...Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия...».

- На пищеблоке внутренняя отделка стен в загрузочной выполнена из мозаичной плитки – имеется отхождение плитки, частично отсутствует плитка, что не соответствует **п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Согласно п. 2.16. «...Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений...».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписывают:

1. Обеспечить целостность асфальтового покрытия на собственной территории учреждения.
2. УстраниТЬ нарушения внутренней отделки групп №№ 1, 3, 5, 10, с использованием материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Провести ремонт кровли детского учреждения.

3. Обеспечить использование в группах №№ 3, 5, 11 мебели детской без дефектов и повреждений, с покрытием, выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющим и дезинфицирующих средствам.
4. Обеспечить исправность всех ламп искусственного освещения в группе № 7.
5. Произвести ремонт внутренней отделки помещения прачечной с использованием влагостойких строительных и отделочных материалов.
6. Обеспечить на пищеблоке локальную вытяжную систему вентиляции над всем технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного выделения влаги (производственные ванны в горячем цехе).
7. Обеспечить на пищеблоке использование разделочного инвентаря (доски), доски для работы с тестом без дефектов и механических повреждений.
8. Произвести ремонт внутренней отделки помещений пищеблока с использованием материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «детский сад общеразвивающего вида № 116», ОГРН: 1033800517860, Дата присвоения ОГРН: 23.01.2003г., ИНН: 3801025073. 665827, Иркутская область, г. Ангарск, 12а микрорайон, дом 28.
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, дом 17 каб. № 6, тел. 67-69-76,

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в Ангарском
городском муниципальном образовании,
Шелеховском и Слюдянском районах
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

О.Н.Короткова
(инициалы, фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «07» 07 2023 г. 
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: